PRIKLJUČENO NA OBSTOJ. OGREVANJE V KOTLOVNICI TEMP. REŽIM: 80/60°C

SPUST CEVI DN20 IZPOD STROPA V TLA

OBSTOJEČI PLINOVOD ZA KUHINJO DN20

PRIKLJ. NA OBSTOJEČ. PLINOVOD UNP

DN20 180°18

PLINSKA POŽARNA PIPA SE PRESTAVI !

v pritličju se izvede nižje okno od obstoječega predelava odprtine na zgornji strani

DN20–ogrev. Q=12160W V TLEH

DN20–plin UNP POD STROPOM

P=28.66 m2 POKRITA TERASA OBLOGA IZ GUME

LESENA OGRAJA H=90 CM

180°18 LESEN STEBER

05 20° 2x TKV13-230x20x10 1320W

5. KERAMIKA

ø20–V TLEH

DN20 V TLEH

RAZDELILNIK OGREVANJA 4xø20, Q=12160W

04 20° 4. KERAMIKA

2x TK13-250x20x10 670W

03 20° 3. KERA

2x 21VM/300-600- 530W

BETONSKI TLAKOVCI

PLINSKA POŽARNA PIPA DN20–PRESTAVLJENA

PLINOVOD DN20 SPELJAN OD PRESTAVLJENEGA REZERVOARJA UNP

P=56.60 m2 TERASA OBLOGA IZ GUME

OGRAJA H=120 CM

PODPORNA STENA

01 20° 1. PARKET

02 20° 2. PARKET

3x 21VM/500-920 1185W

LAMINATNA OBLOGA ZA RADIJATORJE

P=60 cm

OGRAJA H=120 CM

PODPORNA STENA

DOZIDAVA VRTCA			
1.	IGRALNICA	43.65 m2	
2.	IGRALNICA	43.65 m2	
3.	SANIRARIJE	16.12 m2	
4.	HODNIK	29.22 m2	
5.	GARDEROBE	30.31 m2	162.95 m2

LEGENDA
- ARMIRAN BETON
- BETON
- OPEKA
- TERMIČNA IZOLACIJA
- GRAMOZNO NASUTJE

TLORIS PRITLIČJA

Biro poslovno in tehnično svetovanje
Meri Trpin s.p. Kidričeva 9, MARIBOR tel.02-6208731

NAROČNIK: OBČINA SVETA ANA, Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, Sv. Ana v Slov. goricah			NAČRT: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA		
NAZIV OBJEKTA: DOZIDAVA VRTCA			NASLOV RISBE: TLORIS PRITLIČJA, ogrevanje, razvod plina UNP		
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Edib MIRALEM, univ.dipl.inž.arh.			IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: ZAPS: A-0186	DATUM: november 2016	PODPIS
ODGOVORNI PROJEKTANT: Branko TRPIN, dipl.inž.str.			IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: IZS: S-0834	DATUM: november 2016	PODPIS
VRSTA PROJEKTA: PZI	ŠTEVILKA PROJEKTA: 06/PZI/2016	ŠTEVILKA NAČRTA: 112 / 2016	MERILO: M = 1:50	DATUM: november 2016	ŠTEVILKA RISBE: 02